



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 94
DEL 28.07.2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO NELLO STRATO SUPERFICIALE DEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN VIA VOLTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA SANZIO E VIA MODIGLIANI). PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROGETTO DA REALIZZARSI A CURA DI ACQUA NOVARA VCO.

L'anno *duemiladiciassette*, addì *ventotto* del mese di *luglio* alle ore *12,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno		X
		Totali	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott.ssa GIUNTINI Francesca che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 94 IN DATA 28.07.2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO NELLO STRATO SUPERFICIALE DEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN VIA VOLTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA SANZIO E VIA MODIGLIANI). PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROGETTO DA REALIZZARSI A CURA DI ACQUA NOVARA VCO.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le problematiche che si verificano in via A. Volta (tratto compreso tra via Sanzio e via Modigliani) ogni volta che accadono fenomeni meteorologici più abbondanti dell'ordinario, ovvero allagamenti delle abitazioni poste a est del suddetto tratto stradale.

Considerato che il recapito delle acque meteoriche è attualmente costituito da una sola caditoia stradale convogliante le acque di pioggia in un piccolo pozzo perdente realizzato anni fa dal Comune.

Considerato in particolare che l'altimetria dell'area ubicata in fondo alla Via Volta non consente il veicolamento delle acque di pioggia legate a eventi temporaleschi di elevata intensità in recapiti adeguati (per altro totalmente mancanti), ma anzi tali portate meteoriche vanno a ristagnare andando a creare notevolissimi disagi ai residenti.

Appurato che l'Amministrazione comunale ha interessato Acqua Novara VCO, gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Bellinzago Novarese, in merito a tale problematica.

Considerato che Acqua Novara VCO si è resa disponibile a realizzare scolmatore delle acque di pioggia atto a ricevere le acque piovane in eccesso, legate agli eventi temporaleschi sopra descritti, costituito da un sistema drenante che consentirà l'immissione nello strato superficiale del sottosuolo solamente delle acque meteoriche di ruscellamento.

Visto che tale sistema prevede la realizzazione e posa in opera di elementi prefabbricati costituiti da:

- n° 5 pozzi perdenti di convogliamento delle acque meteoriche costituite dalle acque piovane provenienti dal dilavamento delle aree colanti come sopra individuate;
- nuova linea acque meteoriche di scolmo portate di piena costituita da collettore in PeAD corrugato DN 400
- nuova linea caditoie stradali a servizio della strada (canaline stradali continue carrabili), che consentirà l'intercettazione e il veicolamento delle acque di pioggia all'interno del nuovo sistema disperdente.

Appurato che tali lavori saranno eseguiti e finanziati interamente da Acqua Novara VCO senza alcun onere economico da parte del Comune di Bellinzago Novarese.

Evidenziato che, come convenuto durante l'incontro in ATO dell'8/06/2017 alla presenza della Direzione ATO Ing P. Cerruti e della Direzione Tecnica di Acqua Novara.VCO Ing M. Magnani, una volta ultimate le opere di realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l'impianto sarà trasferito nella piena disponibilità della proprietà comunale, in quanto non essendo

presente la fognatura in quella parte della via, il sistema disperdente non può essere identificato come un accessorio della fognatura.

Visto e preso atto del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile dell' Area tecnica;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

- 1) DI prendere atto ed approvare il progetto da realizzarsi a cura di Acqua Novara VCO inerente la **REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO NELLO STRATO SUPERFICIALE DEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN VIA A. VOLTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA SANZIO E VIA MODIGLIANI).**
- 2) DI dare atto che tali lavori saranno eseguiti e finanziati interamente da Acqua Novara VCO senza alcun onere economico da parte del Comune di Bellinzago Novarese.
- 3) DI dare atto che, una volta ultimate le opere di realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, l'impianto sarà trasferito nella piena disponibilità della proprietà comunale.
- 4) DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. DELCONTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **24.08.2017** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **24.08.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIUNTINI Francesca
