



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Tecnico

CAP 28043 – Piazza Martiri della Libertà, 34 - Tel. 0321-924724 - Fax 0321-924735 - e-mail: segreteria.tecnico@comune.bellinzago.no.it - Partita IVA

00190090035

Bellinzago Novarese, 14-04-2010 VB/gl

ALBO

ORDINANZA N. 41/241-A

Il Sindaco

- Visto il D.P.R. 26-08-1993 n. 412 "regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" in attuazione dell'art. 4, 40 comma, della Legge 09-11-1991 n. 10;
- Considerato che, a norma dell'allegato A del citato D.P.R., il Comune di Bellinzago Novarese è inserito nella fascia climatica "E" e che, di conseguenza, l'esercizio degli impianti termici è consentito per 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Considerato infine che l'art. 9 del citato D.P.R. prevede che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di condizioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
- Constatato che, a causa delle condizioni atmosferiche avverse, la temperatura continua a risultare inferiore alla media stagionale, e si ritiene pertanto opportuno posticipare la chiusura degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'art. 10 del D.P.R. 412/1993

ORDINA

Di prorogare fino al giorno 01 maggio 2012 compreso, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici di proprietà pubblica e privata, fatto salvo per quanto stabilito per gli edifici indicati nell'art. 9 del D.P.R. 412/1993, possono rimanere accesi per un massimo di 6 ore.

IL SINDACO

dott.ssa BOVIO Mariella

